大阪湾広域臨海環境整備センター 排水処理施設管理項目（神戸沖処分場）

2021年
2月

日付	曜日	天 気	内水温 ℃	放流水量 m^3	還流水 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	高速ろ過設備 異常の有無	活性炭吸着 異常の有無	備 考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	月	曇一時晴後雨	6.6	0	4,556	無	無	無	無	無	無	無	無	
2	火	晴一時曇	7.3	0	5,289	無	無	無	無	無	無	無	無	
3	水	晴後一時曇	7.0	2,909	2,856	無	無	無	無	無	無	無	無	
4	木	晴一時雨	6.6	5,491	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
5	金	晴	6.7	5,490	0	無	無	無	無	無	無	無	無	県下一斉採水。
6	土	晴一時曇	7.3	5,502	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
7	日	晴後一時雨	7.9	5,495	0	無	無	無	無	無	無	無	無	
8	月	曇時々晴後雨	8.1	5,485	0	無	無	無	無	無	無	無	無	海淡薬注ポンプ更新。
9	火	晴後曇一時雨	7.6	5,497	0	無	無	無	無	無	無	無	無	海淡薬注ポンプ更新。
10	水	晴	7.6	2,188	2,862	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
11	木	晴後一時曇	7.9	0	4,558	無	無	無	無	無	無	無	無	
12	金	曇後時々晴	8.2	0	4,561	無	無	無	無	無	無	無	無	
13	土	晴	8.9	0	4,559	無	無	無	無	無	無	無	無	
14	日	晴	9.7	0	4,557	無	無	無	無	無	無	無	無	
15	月	雨時々曇	10.8	0	4,559	無	無	無	無	無	無	無	無	給水配管補修。 原水ポンプ4号更新。
16	火	晴	10.0	0	4,174	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。 給水配管補修。 原水ポンプ4号更新。
17	水	曇時々晴一時雪	8.9	0	4,557	無	無	無	無	無	無	無	無	
18	木	晴後曇一時雪	7.6	0	4,558	無	無	無	無	無	無	無	無	給水配管補修。 原水ポンプ4号更新。
19	金	曇後時々晴	7.2	0	5,309	無	無	無	無	無	無	無	無	発電機排ガス測定。 海淡薬注ポンプ更新。
20	土	晴	7.7	0	5,759	無	無	無	無	無	無	無	無	
21	日	晴	8.5	0	5,758	無	無	無	無	無	無	無	無	
22	月	晴	9.3	0	5,699	無	無	無	無	無	無	無	無	
23	火	曇一時晴	10.0	0	5,757	無	無	無	無	無	無	無	無	
24	水	晴後一時曇	9.3	0	5,072	無	無	無	無	無	無	無	無	採水。
25	木	晴後時々曇	9.1	0	4,563	無	無	無	無	無	無	無	無	
26	金	雨後一時曇	9.1	0	4,559	無	無	無	無	無	無	無	無	海淡薬注ポンプ更新。
27	土	晴時々曇	8.8	0	4,559	無	無	無	無	無	無	無	無	
28	日	曇時々晴	8.8	0	4,560	無	無	無	無	無	無	無	無	
累計		・・・	・・・	38,057	103,241									
平均		・・・	・・・	4,757	4,693									
日数		・・・	・・・	8	22									